

Таблица теплопотерь школы (г. Белогорск)

Ro, м2°С/Вт	Нар. Стены	0,52	Согласно теплотех. расчету (инкерманский блок 400 мм (известняк) ρ=2000кг/м3)																
	Пол (по 1й зоне)	2,10	Согласно справочнику проектировщика (для всей площади пола)																
	Окон. блок (18 мм, 1 камера)	0,32	Согласно справочным данным																
	Покрытие	1,11	Согласно справочным данным (Щекин)																
	Нар.Стены мастерских	1,02	Согласно теплотех. расчету (блоки из известняка-ракушечника 500мм ρ=1400кг/м3)																
	Пол на лагах	2,48	Согласно справочнику проектировщика (1 зона)																
		4,96	Согласно справочнику проектировщика (2 зона)																
		10,15	Согласно справочнику проектировщика (3 зона)																
	Нар.двери ПВХ (1 камера)	0,35	Согласно справочным данным																

№ пом.	Наименование помещения	tвн, °С	Характеристика ограждающих конструкций					Ro, м2°С/Вт	n	tвн-tвн, °С	Qосн, Вт	Добавки			Qогр, Вт	ΣQогр, Вт	Прим.	Qинф, Вт	Qобщ, Вт	Примечания
			наименование	ориентирование	размер а, м	размер b, м	площадь, м2					b	bугл	1+Σb						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4-х этажный корпус																				
1 этаж																				
101	Переход между 3-х и 4-х этажными и этажами	16	нс	-	13,8	3,9	39,2	0,52	1	32	2412	0	0	1,05	2530	8460	угл	2965	11425	СП.44.133 30.2011
		16	ок	-	2,0	2,0	4,0	0,32	1	32	400	0	0	1,05	420					
		16	ок	-	2,0	2,0	4,0	0,32	1	32	400	0	0	1,05	420					
		16	ндв	-	1,9	3,2	6,1	0,35	1	32	556	0	0	1,05	580					
		16	нс	-	13,8	3,9	39,2	0,52	1	32	2412	0	0	1,05	2530					
		16	ок	-	2,0	2,0	4,0	0,32	1	32	400	0	0	1,05	420					
		16	ок	-	2,0	2,0	4,0	0,32	1	32	400	0	0	1,05	420					
		16	ндв	-	1,9	3,2	6,1	0,35	1	32	556	0	0	1,05	580					
102	Рекреация	16	пл	-	-	-	106,0	2,10	1	32	969	0	0	1,05	1020	4530	угл	1590	6120	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	нс	-	8,7	3,3	19,0	0,52	1	32	1169	0	0	1,05	1230					
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	32	324	0	0	1,05	340					
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	32	324	0	0	1,05	340					
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	32	324	0	0	1,05	340					
		16	нс	-	5,9	3,3	19,5	0,52	1	32	1198	0	0	1,05	1260					
103	Актовый зал	18	нс	-	16,8	3,3	42,5	0,52	1	34	2778	0	0,05	1,05	2920	6660	угл	2335	8995	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	34	344	0	0,00	1,00	340					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	34	344	0	0,00	1,00	340					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	34	344	0	0,00	1,00	340					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	34	344	0	0,00	1,00	340					
		18	нс	-	6,0	3,3	19,8	0,52	1	34	1295	0	0,00	1,00	1290					
		18	пл	-	6,0	17,8	106,8	2,10	1	34	1037	0	0,05	1,05	1090					
104	Буфет	18	пл	-	3,8	4,5	17,1	2,10	1	34	166	0	0,00	1,00	170	1120	0	395	1515	СП.118.13 330.2012
		18	нс	-	3,8	3,3	9,3	0,52	1	34	608	0	0,00	1,00	610					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	34	344	0	0,00	1,00	340					
105	Коридор	16	нс	-	3,0	3,3	6,7	0,52	1	32	410	0	0,00	1,00	410	940	0	330	1270	СП.44.133 30.2011
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1	32	324	0	0,00	1,00	320					

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

		16	пл	-	7,8	3,0	23,4	2,10	1	32	214	0	0,00	1,00	210		0			00.201
106	Лестниц и	16	пл	-	3,5	5,9	20,7	2,10	1	32	189	0	0,00	1,00	190	3050	0	1070	4120	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	нс	-	3,5	3,3	4,9	0,52	1	32	302	0	0,00	1,00	300		0			
		16	ндв	-	1,9	3,5	6,7	0,35	1	32	608	0	0,00	1,00	610		0			
		16	нс	-	6,4	3,0	19,2	0,52	1	32	1182	0	0,05	1,05	1240		угл			
		16	ндв	-	1,7	3,2	5,4	0,35	1	32	497	0	0,05	1,05	520		угл			
		16	пл	-	6,0	3,5	21,0	2,10	1	32	192	0	0,00	1,00	190		0			
107	Столова я, обеденн ый зал №1	18	нс	-	10,8	3,3	22,7	0,52	1,0	34	1483	0	0,00	1,00	1480	3470	0	1215	4685	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пл	-	10,8	6,0	64,8	2,10	0,6	34	629	0	0,00	1,00	630		0			
108	Столова я, обеденн ый зал №2	18	нс	-	22,1	3,3	47,0	0,52	1,0	34	3074	0	0,00	1,00	3070	7080	0	2480	9560	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пл	-	22,1	6,0	132,6	2,10	0,6	34	1288	0	0,00	1,00	1290		0			
109	Подсобн ое помещен ие столовой	16	нс	-	13,3	3,3	25,7	0,52	1,0	32	1582	0	0,05	1,05	1660	5630	0	1975	7605	ГОСТ 30494- 2011
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,05	1,05	340		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,05	1,05	340		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,05	1,05	340		0			
		16	нс	-	6,3	3,3	20,8	0,52	1,0	32	1279	0	0,05	1,05	1340		0			
		16	ндв	-	1,9	2,8	5,2	0,35	1,0	32	478	0	0,05	1,05	500		0			
		16	пл	-	13,3	6,3	83,8	2,10	1	32	766	0	0,00	1,00	770		0			
110	Кухня	18	нс	-	17,6	3,3	38,6	0,52	1,0	34	2526	0	0,00	1,00	2530	5650	0	1980	7630	СП.44.133 30.201
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пл	-	17,6	6,3	110,9	2,10	1	34	1077	0	0,00	1,00	1080		0			
111	Мойка	18	нс	-	5,4	3,3	11,3	0,52	1,0	34	741	0	0,00	1,00	740	1750	0	615	2365	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пл	-	6,4	5,3	33,9	2,10	1	34	330	0	0,00	1,00	330		0			
																48340		16950	65290	
2 этаж																				
	Кабинет	20	нс	-	8,7	3,3	19,0	0,52	1,0	36	1315	0	0,05	1,05	1380		угл			

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

201	Кабинет начальн ой школы	20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380	4010	угл	1405	5415	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	1,0	36	1416	0	0,05	1,05	1490		угл			
202	Кабинет начальн ой школы	20	нс	-	8,7	3,3	19,0	0,52	1,0	36	1315	0	0,00	1,00	1310	2390	0	840	3230	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
203	Кабинет начальн ой школы	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	2370	0	830	3200	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
204	Кабинет начальн ой школы	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	2370	0	830	3200	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
205	Кабинет начальн ой школы	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	2370	0	830	3200	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
206	Кабинет ГПД	20	нс	-	10,7	3,3	22,4	0,52	1,0	36	1547	0	0,05	1,05	1620	4630	угл	1625	6255	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	1,0	36	1416	0	0,05	1,05	1490		угл			
207	Туалет учительс кий	18	пл	-	1,5	1,4	2,1	2,1	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы	
208	Туалет детский	18	нс	-	3,0	3,3	6,7	0,52	1,0	34	435	0	0,00	1,00	440	780	0	275	1055	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
209	Кабинет логопеда	20	нс	-	5,3	3,3	11,0	0,52	1,0	36	762	0	0,00	1,00	760	1480	0	520	2000	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
210	Кабинет психолог а, социаль ного работник а	20	нс	-	5,7	3,3	12,3	0,52	1,0	36	854	0	0,00	1,00	850	1570	0	550	2120	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
211	Подсобн ое	16	нс	-	2,9	3,3	6,3	0,52	1,0	32	390	0	0,00	1,00	390	710	0	250	600	СП.118.13

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

211	помещение	16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320	710	0	250	960	330.2012
212	Музейная комната	18	нс	-	2,7	3,3	5,7	0,52	1,0	34	371	0	0,00	1,00	370	710	0	250	960	СП.118.13 330.2012
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
213	Кабинет ИЗО	20	нс	-	8,3	3,3	17,7	0,52	1,0	36	1223	0	0,05	1,05	1280	3450	угл	1210	4660	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	нс	-	4,3	3,3	14,2	0,52	1,0	36	982	0	0,05	1,05	1030		угл			
214	Кабинет крымско татарского языка	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	2740	0	960	3700	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	1,00	2,00	730		0			
215	Кабинет завуча	18	нс	-	3,1	3,3	7,0	0,52	1,0	34	457	0	0,00	1,00	460	800	0	280	1080	СанПиН 2.4.2.2821-10
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
216	Коридор	16	нс	-	1,8	3,3	2,7	0,52	1,0	32	166	0	0,00	1,00	170	2570	0	900	3470	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	3,1	3,3	7,0	0,52	1,0	32	430	0	0,00	1,00	430		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	2,7	3,3	5,7	0,52	1,0	32	349	0	0,00	1,00	350		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	2,7	3,3	5,5	0,52	1,0	32	339	0	0,00	1,00	340		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
217	Лестница	16	нс	-	2,7	3,3	3,6	0,52	1,0	32	221	0	0,00	1,00	220	2760	0	970	3730	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,9	2,8	5,3	0,32	1,0	32	532	0	0,00	1,00	530		0			
		16	нс	-	3,0	3,3	5,6	0,52	1,0	32	343	0	0,00	1,00	340		0			
		16	ок	-	1,6	2,7	4,3	0,32	1,0	32	432	0	0,00	1,00	430		0			
		16	нс	-	6,1	3,3	20,1	0,52	1,0	32	1239	0	0,00	1,00	1240		0			
																35710		12525	48235	

3 этаж

301	Кабинет начальной школы	20	нс	-	8,7	3,3	19,0	0,52	1,0	36	1315	0	0,05	1,05	1380	4010	угл	1405	5415	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	1,0	36	1416	0	0,05	1,05	1490		угл			
302	Кабинет начальной школы	20	нс	-	8,7	3,3	19,0	0,52	1,0	36	1315	0	0,00	1,00	1310	2390	0	840	3230	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
303	Кабинет начальной школы	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	2370	0	830	3200	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			

Продолжение таблицы теплотер школы (г. Белогорск)

304	Кабинет начальн ой школы	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	2370	0	830	3200	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
305	Кабинет начальн ой школы	20	нс	-	5,4	3,3	11,3	0,52	1,0	36	785	0	0,00	1,00	790	1510	0	530	2040	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
306	Кабинет информа тики	20	нс	-	14,1	3,3	30,3	0,52	1,0	36	2100	0	0,05	1,05	2200	5590	угл	1960	7550	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	1,0	36	1416	0	0,05	1,05	1490		угл			
307	Кабинет информа тики	20	нс	-	11,4	3,3	24,7	0,52	1,0	36	1707	0	0,00	1,00	1710	3150	0	1105	4255	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
308	Книгохра нилище	18	нс	-	3,2	3,3	7,3	0,52	1,0	34	479	0	0,00	1,00	480	820	0	290	1110	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
309	Кабинет английск ого языка	20	нс	-	11,2	3,3	24,0	0,52	1,0	36	1662	0	0,00	1,00	1660	3100	0	1085	4185	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
310	Кабинет завуча	18	нс	-	3,2	3,3	7,3	0,52	1,0	34	479	0	0,00	1,00	480	820	0	290	1110	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
311	Библиот ека	18	нс	-	14,2	3,3	30,7	0,52	1,0	34	2005	0	0,05	1,05	2100	5300	угл	1855	7155	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360		угл			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360		угл			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360		угл			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360		угл			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360		угл			
		18	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	1,0	34	1338	0	0,05	1,05	1400		угл			
312	Коридор	16	нс	-	7,8	3,3	16,0	0,52	1,0	32	986	0	0,00	1,00	990	3130	0	1100	4230	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	2,8	3,3	6,0	0,52	1,0	32	369	0	0,00	1,00	370		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	1,8	3,3	2,7	0,52	1,0	32	166	0	0,00	1,00	170		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

313	Лестница	16	нс	-	2,7	3,3	3,6	0,52	1,0	32	221	0	0,00	1,00	220	2760	0	970	3730	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,9	2,8	5,3	0,32	1,0	32	532	0	0,00	1,00	530		0			
		16	нс	-	3,0	3,3	5,6	0,52	1,0	32	343	0	0,00	1,00	340		0			
		16	ок	-	1,6	2,7	4,3	0,32	1,0	32	432	0	0,00	1,00	430		0			
		16	нс	-	6,1	3,3	20,1	0,52	1,0	32	1239	0	0,00	1,00	1240		0			
																37320		13090	50410	
4 этаж																				
401	Кабинет экономики	20	нс	-	8,7	3,3	19,0	0,52	1,0	36	1315	0	0,05	1,05	1380	5430	угл	1905	7335	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,05	1,05	380		угл			
		20	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	0,9	36	1275	0	0,05	1,05	1340		угл			
		20	пт	-	8,7	6,2	53,9	1,11	0,9	36	1574	0	0,00	1,00	1570		0			
402	Кабинет географии	20	нс	-	8,7	3,3	19,0	0,52	1,0	36	1315	0	0,00	1,00	1310	3950	0	1385	5335	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	пт	-	8,6	6,2	53,3	1,11	0,9	36	1556	0	0,00	1,00	1560		0			
403	Кабинет начальной школы	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	3880	0	1360	5240	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	пт	-	8,6	6,0	51,6	1,11	0,9	36	1506	0	0,00	1,00	1510		0			
404	Кабинет начальной школы	20	нс	-	8,6	3,3	18,7	0,52	1,0	36	1292	0	0,00	1,00	1290	3810	0	1335	5145	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	пт	-	8,2	6,0	49,2	1,11	0,9	36	1436	0	0,00	1,00	1440		0			
405	Кабинет начальной школы	20	нс	-	5,4	3,3	11,3	0,52	1,0	36	785	0	0,00	1,00	790	2460	0	865	3325	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	пт	-	5,4	6,0	32,4	1,11	0,9	36	946	0	0,00	1,00	950		0			
406	Кабинет биологии	20	нс	-	14,1	3,3	33,6	0,52	1,0	36	2324	0	0,00	1,00	2320	7140	0	2500	9640	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	1,0	36	1416	0	0,00	1,00	1420		0			
		20	пт	-	11,2	6,0	67,2	1,11	0,9	36	1962	0	0,00	1,00	1960		0			
407	Лаборантская кабинета биологии	18	нс	-	2,8	3,3	6,0	0,52	1,0	34	392	0	0,05	1,05	410	2670	угл	935	3605	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360		угл			
		18	нс	-	6,2	3,3	20,5	0,52	1,0	34	1338	0	0,05	1,05	1400		угл			
		18	пт	-	2,8	6,2	17,4	1,11	0,9	34	479	0	0,05	1,05	500		угл			

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

408	Туалет учительский	18	пт	-	1,5	1,4	2,1	1,11	0,9	34	58	0	0,00	1,00	60	10	0	5	15	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
409	Туалет детский	18	нс	-	3,0	3,3	6,7	0,52	1,0	34	435	0	0,00	1,00	440	970	0	340	1310	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пт	-	2,7	2,6	7,0	1,11	0,9	34	194	0	0,00	1,00	190		0			
410	Книгохра нилице	18	нс	-	5,3	3,3	11,0	0,52	1,0	34	720	0	0,00	1,00	720	2090	0	735	2825	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пт	-	6,0	4,2	25,2	1,11	0,9	34	695	0	0,00	1,00	690		0			
411	Книгохра нилице	18	нс	-	5,7	3,3	12,3	0,52	1,0	34	806	0	0,00	1,00	810	2120	0	745	2865	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пт	-	5,4	4,2	22,7	1,11	0,9	34	625	0	0,00	1,00	630		0			
412	Книгохра нилице	18	нс	-	2,7	3,3	5,7	0,52	1,0	34	371	0	0,00	1,00	370	1010	0	355	1365	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,00	1,00	340		0			
		18	пт	-	4,0	2,7	10,8	1,11	0,9	34	298	0	0,00	1,00	300		0			
413	Кабинет украинск ого языка	20	нс	-	11,0	3,3	42,8	0,52	1,0	36	2962	0	0,00	1,00	2960	5750	0	2015	7765	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	пт	-	11,0	4,2	46,2	1,11	0,9	36	1349	0	0,00	1,00	1350		0			
414	Кабинет педагога- организа тора	20	нс	-	3,2	3,3	7,3	0,52	1,0	36	507	0	0,00	1,00	510	1230	0	435	1665	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	пт	-	4,2	2,9	12,2	1,11	0,9	36	356	0	0,00	1,00	360		0			
415	Кабинет ГДП	20	нс	-	11,2	3,3	24,0	0,52	1,0	36	1662	0	0,00	1,00	1660	4440	0	1555	5995	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	36	365	0	0,00	1,00	360		0			
		20	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	0,9	36	328	0	0,00	1,00	330		0			
		20	пт	-	11,2	4,2	47,0	1,11	0,9	36	1373	0	0,00	1,00	1370		0			
416	Подсобн ое помеще ние	16	нс	-	3,0	3,3	6,7	0,52	1,0	32	410	0	0,00	1,00	410	1910	0	670	2580	СП.118.13 330.2012
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	4,2	3,3	13,9	0,52	1,0	32	853	0	0,00	1,00	850		0			
		16	пт	-	4,2	3,0	12,6	1,11	0,9	32	327	0	0,00	1,00	330		0			
417	Коридор	16	нс	-	2,1	3,3	3,7	0,52	1,0	32	227	0	0,00	1,00	230	2850	0	1000	3850	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	2,6	3,3	5,3	0,52	1,0	32	329	0	0,00	1,00	330		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	3,2	3,3	7,3	0,52	1,0	32	450	0	0,00	1,00	450		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	нс	-	1,8	3,3	2,7	0,52	1,0	32	166	0	0,00	1,00	170		0			
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320		0			
		16	пт	-	7,0	3,2	22,4	1,11	0,6	32	387	0	0,00	1,00	390		0			

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

418	Лестница	16	нс	-	2,8	3,3	4,8	0,52	1,0	32	293	0	0,00	1,00	290	3550	0	1245	4795	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,6	2,8	4,5	0,32	1,0	32	448	0	0,00	1,00	450					
		16	нс	-	6,0	3,3	19,8	0,52	1,0	32	1218	0	0,00	1,00	1220					
		16	пт	-	6,0	2,8	16,8	1,11	1,0	32	484	0	0,00	1,00	480					
		16	нс	-	2,7	3,3	5,7	0,52	1,0	32	349	0	0,00	1,00	350					
		16	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	32	324	0	0,00	1,00	320					
		16	пт	-	6,0	2,8	16,8	1,11	0,9	32	436	0	0,00	1,00	440					
Общие теплотери по корпусу																55270	19385	74655		

Общие теплотери по корпусу

238590

Мастерские

1	Слесарная мастерская	18	нсм	-	8,2	3,3	27,1	1,02	1,0	34	902	0	0,05	1,05	950	5210	угл	1825	7035	СП 118.13330.2012
		18	нсм	-	5,3	3,3	17,5	1,02	1,0	34	583	0	0,05	1,05	610					
		18	нсм	-	8,2	3,3	27,1	1,02	1,0	34	902	0	0,05	1,05	950					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360					
		18	пл	-	8,2	5,3	43,5	2,1	0,6	34	422	0	0,00	1,00	420					
		18	пт	-	8,2	5,3	43,5	1,11	0,9	34	1198	0	0,00	1,00	1200					
2	Инструментальная	18	нс	-	3,3	3,3	10,9	0,52	1,0	34	712	0	0,00	1,00	710	1090	0	385	1475	СП 118.13330.2012
		18	пл	-	3,3	3,1	10,2	2,1	0,6	34	99	0	0,00	1,00	100					
		18	пт	-	3,3	3,1	10,2	1,11	0,9	34	282	0	0,00	1,00	280					
3	Столярная мастерская	18	нсм	-	8,9	3,3	32,6	1,02	1,0	34	1087	0	0,05	1,05	1140	4250	угл	1490	5740	СП 118.13330.2012
		18	нсм	-	1,3	1,9	2,5	1,02	1,0	34	82	0	0,05	1,05	90					
		18	нсм	-	1,3	1,9	2,5	1,02	1,0	34	82	0	0,05	1,05	90					
		18	нсм	-	1,3	1,9	2,5	1,02	1,0	34	82	0	0,05	1,05	90					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360					
		18	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	34	344	0	0,05	1,05	360					
		18	пт	-	8,9	5,3	47,2	1,11	0,9	34	1300	0	0,00	1,00	1300					
4	Тамбур	16	нс	-	3,3	3,3	8,4	0,52	1,0	32	515	0	0,00	1,00	520	1060	0	375	1435	СП 44.13330.2011
		16	ндв	-	1,2	2,1	2,5	0,35	1,0	32	230	0	0,00	1,00	230					
		16	пт	-	3,3	2,7	8,9	1,11	0,9	32	231	0	0,00	1,00	230					
		16	пл	-	3,3	2,7	8,9	2,1	0,6	32	81	0	0,00	1,00	80					
Общие теплотери по корпусу																11610	4075	15685		

3-х этажный корпус

1 этаж

		15	нс	-	18,0	4,4	48,6	0,52	1,0	31	2897	0	0,05	1,05	3040		угл			
		15	ок	-	1,7	3,0	5,1	0,32	1,0	31	494	0	0,05	1,05	520					
		15	ок	-	1,7	3,0	5,1	0,32	1,0	31	494	0	0,05	1,05	520					
		15	ок	-	1,7	3,0	5,1	0,32	1,0	31	494	0	0,05	1,05	520					
		15	ок	-	1,7	3,0	5,1	0,32	1,0	31	494	0	0,05	1,05	520					
		15	ок	-	1,7	3,0	5,1	0,32	1,0	31	494	0	0,05	1,05	520					
		15	ок	-	1,7	3,0	5,1	0,32	1,0	31	494	0	0,05	1,05	520					
		15	нс	-	8,7	4,4	37,6	0,52	1,0	31	2243	0	0,05	1,05	2360					
		15	нс	-	8,7	4,4	34,7	0,52	1,0	31	2071	0	0,05	1,05	2180					

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

101	Спортивные залы	15	ндв	-	1,2	2,4	2,9	0,35	1,0	31	255	0	0,05	1,05	270	31540	угл	11040	42580	СП 118.13330. 2012		
		15	пл1 лаг	-	-	-	106,4	2,48	0,6	31	799	0	0,00	1,00	800						0	
		15	пл2 лаг	-	-	-	58,4	4,96	0,6	31	219	0	0,00	1,00	220						0	
		15	пл3 лаг	-	-	-	6,0	10,15	0,6	31	11	0	0,00	1,00	10						0	
		15	пт	-	18,0	8,6	154,8	1,11	0,9	31	3891	0	0,00	1,00	3890						0	
		15	нс	-	18,0	4,4	55,2	0,52	1,0	31	3293	0	0,05	1,05	3460						угл	
		15	ок	-	1,7	2,4	4,0	0,32	1,0	31	387	0	0,05	1,05	410						угл	
		15	ок	-	1,7	2,4	4,0	0,32	1,0	31	387	0	0,05	1,05	410						угл	
		15	ок	-	1,7	2,4	4,0	0,32	1,0	31	387	0	0,05	1,05	410						угл	
		15	ок	-	1,7	2,4	4,0	0,32	1,0	31	387	0	0,05	1,05	410						угл	
		15	ок	-	1,7	2,4	4,0	0,32	1,0	31	387	0	0,05	1,05	410						угл	
		15	ок	-	1,7	2,4	4,0	0,32	1,0	31	387	0	0,05	1,05	410						угл	
		15	нс	-	8,7	4,4	37,6	0,52	1,0	31	2243	0	0,05	1,05	2360						угл	
		15	нс	-	8,7	4,4	34,7	0,52	1,0	31	2071	0	0,05	1,05	2180						угл	
		15	ндв	-	1,2	2,4	2,9	0,35	1,0	31	255	0	0,05	1,05	270						угл	
		15	пл1 лаг	-	-	-	106,4	2,48	0,6	31	799	0	0,00	1,00	800						0	
		15	пл2 лаг	-	-	-	58,4	4,96	0,6	31	219	0	0,00	1,00	220						0	
15	пл3 лаг	-	-	-	6,0	10,15	0,6	31	11	0	0,00	1,00	10	0								
15	пт	-	18,0	8,6	154,8	1,11	0,9	31	3891	0	0,00	1,00	3890	0								
102	Коридор при раздевалках	16	нс	-	10,4	3,3	22,2	0,52	1,0	32	1364	0	0,00	1,00	1360	10370	0	3630	14000	ТСН 31-320-2000 г.Москвы		
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360						0	
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360						0	
		16	ндв	-	1,7	2,6	4,4	0,35	1,0	32	404	0	0,00	1,00	400						0	
		16	пл	-	10,4	2,8	29,1	2,1	0,6	32	266	0	0,00	1,00	270						0	
		16	пт	-	10,4	2,8	29,1	1,11	0,9	32	756	0	0,00	1,00	760						0	
	Раздевалки	20	пл	-	10,4	4,7	48,9	2,1	0,6	36	503	0	0,00	1,00	500						0	
		20	пт	-	10,4	4,7	48,9	1,11	0,9	36	1427	0	0,00	1,00	1430						0	
	Коридор при раздевалках	16	нс	-	10,2	3,3	21,5	0,52	1,0	32	1324	0	0,00	1,00	1320						0	
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360							
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360							
		16	ндв	-	1,7	2,6	4,4	0,35	1,0	32	404	0	0,00	1,00	400							
		16	пл	-	10,2	2,7	27,5	2,1	0,6	32	252	0	0,00	1,00	250							
		16	пт	-	10,2	2,7	27,5	1,11	0,9	32	715	0	0,00	1,00	710							
	Раздевалки	20	пл	-	10,2	3,8	38,8	2,1	0,6	36	399	0	0,00	1,00	400							0
		20	пт	-	10,2	3,8	38,8	1,11	0,9	36	1131	0	0,00	1,00	1130							0
		16	нс	-	9,3	3,3	10,8	0,52	1,0	32	667	0	0,00	1,00	670							0
16		ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360	0							
16		ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360	0							
16		ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360	0							

Продолжение таблицы теплотер школы (г. Белогорск)

103	Рекреация	16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360	12730	4460	17190	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ндв	-	1,9	2,6	4,9	0,35	1,0	32	452	0	0,00	1,00	450				
		16	нс	-	13,4	3,0	23,2	0,52	1,0	32	1425	0	0,00	1,00	1430				
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360				
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360				
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360				
		16	ок	-	1,9	1,0	1,9	0,32	1,0	32	190	0	0,00	1,00	190				
		16	ндв	-	1,4	2,6	3,6	0,35	1,0	32	333	0	0,00	1,00	330				
		16	нс	-	16,5	3,3	35,6	0,52	1,0	32	2189	0	0,00	1,00	2190				
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360				
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360				
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360				
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360				
		16	пл	-	-	-	344,0	2,1	0,6	32	3145	0	0,00	1,00	3150				
104	Кабинет музыки	20	нс	-	11,2	3,3	22,0	0,52	1,0	36	1520	0	0,00	1,00	1520	3640	1275	4915	СанПин 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	пл	-	11,2	4,2	47,0	2,1	0,6	36	484	0	0,00	1,00	480				
105	Кабинет русского языка	20	нс	-	8,5	3,3	16,8	0,52	1,0	36	1163	0	0,00	1,00	1160	2930	1030	3960	СанПин 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		21	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	37	417	0	0,00	1,00	420				
		20	пл	-	8,5	6,1	51,9	2,1	0,6	36	533	0	0,00	1,00	530				
106	Кабинет русского языка	20	нс	-	8,3	3,3	16,1	0,52	1,0	36	1118	0	0,00	1,00	1120	2880	1010	3890	СанПин 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	пл	-	8,5	6,1	51,9	2,1	0,6	36	533	0	0,00	1,00	530				
107	Кабинет украинского языка	20	нс	-	8,3	3,3	16,1	0,52	1,0	36	1118	0	0,00	1,00	1120	2880	1010	3890	СанПин 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410				
		20	пл	-	8,5	6,1	51,9	2,1	0,6	36	533	0	0,00	1,00	530				
108	Кабинет украинского языка	20	нс	-	8,6	3,3	17,1	0,52	1,0	36	1185	0	0,05	1,05	1240	4510	1580	6090	СанПин 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430				
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430				
		20	нс	-	6,1	3,3	19,8	0,52	1,0	36	1373	0	0,05	1,05	1440				
		20	пл	-	8,6	6,1	52,5	2,1	0,6	36	540	0	0,00	1,00	540				
109	Кабинет обслуживания	18	нс	-	10,8	3,3	20,7	0,52	1,0	34	1351	0	0,00	1,00	1350	5250	1840	7090	СП 118.13330.
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380				
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380				
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380				

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

	рабочее труда	18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			2012
		18	пт	-	10,8	5,9	63,7	1,11	0,9	34	1757	0	0,00	1,00	1760		0			
		18	пл	-	10,8	5,9	63,7	2,1	0,6	34	619	0	0,00	1,00	620		0			
110	Подсобные помещения	16	пл	-	3,0	1,9	5,7	2,1	0,6	32	52	0	0,00	1,00	50	200	0	70	270	СП 118.13330. 2012
		16	пт	-	3,0	1,9	5,7	1,11	0,9	32	147	0	0,00	1,00	150		0			
111	Туалет десткий	18	нс	-	3,1	3,3	6,5	0,52	1,0	34	423	0	0,00	1,00	420	930	0	330	1260	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
		18	пл	-	4,2	3,1	13,0	2,1	0,6	34	126	0	0,00	1,00	130		0			
112	Бывшее помеще ние вечерне й школы	20	нс	-	12,1	3,3	16,0	0,52	1,0	36	1111	0	0,00	1,00	1110	6220	0	2180	8400	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ндв	-	1,7	2,6	4,4	0,35	1,0	36	455	0	0,00	1,00	450		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ндв	-	1,7	2,6	4,4	0,35	1,0	36	455	0	0,00	1,00	450		0			
		20	пт	-	-	-	65,2	1,11	0,9	36	1904	0	0,00	1,00	1900		0			
		20	пл	-	-	-	65,2	2,1	0,6	36	671	0	0,00	1,00	670		0			
113	Кабинет медицин ского работник а	22	нс	-	11,0	3,3	42,8	0,52	1,0	38	3126	0	0,00	1,00	3130	5150	0	1805	6955	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		22	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	38	385	0	0,00	1,00	380		0			
		22	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	38	385	0	0,00	1,00	380		0			
		22	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	38	385	0	0,00	1,00	380		0			
		22	ок	-	1,8	1,8	3,2	0,32	1,0	38	385	0	0,00	1,00	380		0			
		22	пл	-	11,0	4,2	46,2	2,1	0,6	38	502	0	0,00	1,00	500		0			
114	Подсобное помеще ние	16	нс	-	2,5	3,3	4,5	0,52	1,0	32	278	0	0,00	1,00	280	790	0	280	1070	СП 118.13330. 2012
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0			
		16	пл	-	5,9	2,8	16,5	2,1	0,6	32	151	0	0,00	1,00	150		0			
115	Коридор	Нет на плане. В составе пом. 103														0	0	0	0	0
116	Лестниц а	16	нс	-	3,3	3,3	8,8	0,52	1,0	32	543	0	0,00	1,00	540	3330	0	1170	4500	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,0	1,9	1,9	0,32	1,0	32	190	0	0,00	1,00	190		0			
		16	пл	-	6,1	3,3	20,1	2,1	0,6	32	184	0	0,00	1,00	180		0			
		16	нс	-	3,1	3,3	4,6	0,52	1,0	32	285	0	0,05	1,05	300		угл			
		16	ндв	-	1,7	3,2	5,4	0,35	1,0	32	497	0	0,05	1,05	520		угл			
		16	нс	-	6,0	3,3	14,1	0,52	1,0	32	865	0	0,05	1,05	910		угл			
		16	ндв	-	1,7	3,2	5,4	0,35	1,0	32	497	0	0,05	1,05	520		угл			
		16	пл	-	6,0	3,1	18,6	2,1	0,6	32	170	0	0,00	1,00	170		0			
																93350		32710	126060	
2 этаж																				
201	Кабинет физики	20	нс	-	11,5	3,3	22,9	0,52	1,0	36	1588	0	0,05	1,05	1670	4850	угл	1700	6550	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			

Продолжение таблицы теплотер школы (г. Белогорск)

		20	нс	-	6,2	3,3	20,2	0,52	1,0	36	1395	0	0,05	1,05	1460		угл			
202	Кабинет физики	20	нс	-	11,2	3,3	22,0	0,52	1,0	36	1520	0	0,00	1,00	1520	3160	0	1110	4270	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
203	Кабинет математики	20	нс	-	8,6	3,3	17,1	0,52	1,0	36	1185	0	0,00	1,00	1190	2420	0	850	3270	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
204	Учительская	18	нс	-	8,6	3,3	17,1	0,52	1,0	34	1119	0	0,00	1,00	1120	2260	0	795	3055	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
205	Кабинет украинского языка	20	нс	-	8,6	3,3	17,2	0,52	1,0	36	1192	0	0,00	1,00	1190	2420	0	850	3270	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
206	Кабинет русского языка	20	нс	-	8,4	3,3	16,5	0,52	1,0	36	1140	0	0,05	1,05	1200	3930	угл	1380	5310	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	нс	-	6,1	3,3	19,8	0,52	1,0	36	1373	0	0,05	1,05	1440		угл			
207	Кабинеты завучей	18	нс	-	2,9	3,3	5,8	0,52	1,0	34	380	0	0,00	1,00	380	1550	0	545	2095	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
		18	нс	-	3,1	3,3	6,3	0,52	1,0	34	414	0	0,00	1,00	410		0			
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
208	Лаборантские физики	18	нс	-	2,9	3,3	4,0	0,52	1,0	34	263	0	0,05	1,05	280	880	угл	310	1190	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	2,0	2,7	5,4	0,32	1,0	34	574	0	0,05	1,05	600		угл			
209	Лестницы	16	нс	-	3,1	3,3	4,7	0,52	1,0	32	288	0	0,05	1,05	300	1740	угл	610	2350	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	2,0	2,7	5,4	0,32	1,0	32	540	0	0,05	1,05	570		угл			
		16	нс	-	3,3	3,3	5,3	0,52	1,0	32	328	0	0,00	1,00	330		0			
		16	ок	-	2,0	2,7	5,4	0,32	1,0	32	540	0	0,00	1,00	540		0			
210	Кабинет секретаря	18	нс	-	3,5	3,3	7,8	0,52	1,0	34	508	0	0,00	1,00	510	890	0	315	1205	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
211	Кабинет директора	18	нс	-	5,4	3,3	10,3	0,52	1,0	34	675	0	0,00	1,00	680	1440	0	505	1945	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
212	Кабинет заместителя по АХЧ	18	нс	-	2,8	3,3	5,5	0,52	1,0	34	359	0	0,00	1,00	360	740	0	260	1000	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

213	Туалет учительский	18	нс	-	1,5	3,3	2,8	0,52	1,0	34	186	0	0,00	1,00	190	390	0	140	530	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,0	1,9	1,9	0,32	1,0	34	202	0	0,00	1,00	200		0			
214	Туалет детский	18	нс	-	2,9	3,3	5,8	0,52	1,0	34	378	0	0,00	1,00	380	760	0	270	1030	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
215	Подсобное помещение сторожа	16	нс	-	1,8	3,3	4,0	0,52	1,0	32	243	0	0,00	1,00	240	430	0	155	585	СП 118.13330. 2012
		16	ок	-	1,0	1,9	1,9	0,32	1,0	32	190	0	0,00	1,00	190		0			
216	Коридор	16	-	0	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
217	Рекреация	16	нс	-	16,3	3,3	34,9	0,52	1,0	32	2149	0	0,00	1,00	2150	3950	0	1385	5335	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0			
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0			
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0			
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0			
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0			
3 этаж																31810		11180	42990	
301	Кабинет истории	20	нс	-	8,7	3,3	17,4	0,52	1,0	36	1208	0	0,00	1,00	1210	4010	0	1405	5415	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	8,7	6,2	53,9	1,11	0,9	36	1574	0	0,00	1,00	1570		0			
302	Подсобка кабинета истории	16	нс	-	2,8	3,3	5,5	0,52	1,0	32	338	0	0,05	1,05	350	2500	угл	875	3375	ГОСТ 30494- 2011
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,05	1,05	380		угл			
		16	нс	-	6,2	3,3	20,2	0,52	1,0	32	1240	0	0,05	1,05	1300		угл			
		16	пт	-	2,8	6,2	17,4	1,11	0,9	32	450	0	0,05	1,05	470		0			
н	Стоматологический кабинет	20	нс	-	3,0	3,3	6,1	0,52	1,0	36	425	0	0,00	1,00	430	1370	0	480	1850	СП 158 13330 2014
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	6,1	3,0	18,3	1,11	0,9	36	534	0	0,00	1,00	530		0			
304	Кабинет химии	20	нс	-	11,4	3,3	22,6	0,52	1,0	36	1565	0	0,00	1,00	1570	5240	0	1835	7075	СанПиН 2.4.2.2821- 10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	11,4	6,1	69,5	1,11	0,9	36	2030	0	0,00	1,00	2030		0			
		18	нс	-	3,0	3,3	6,3	0,52	1,0	34	414	0	0,05	1,05	430		угл			

Продолжение таблицы теплотер школы (г. Белогорск)

305	Лаборантская кабинета химии	18	ок	-	1,9	1,8	3,4	0,32	1,0	34	363	0	0,05	1,05	380	2670	угл	935	3605	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	нс	-	6,1	3,3	19,8	0,52	1,0	34	1296	0	0,05	1,05	1360		угл			
		18	пт	-	3,0	6,1	18,3	1,11	0,9	34	504	0	0,00	1,00	500		0			
306	Кабинеты ИЗО	20	нс	-	8,6	3,3	17,1	0,52	1,0	36	1185	0	0,00	1,00	1190	3950	0	1385	5335	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	8,6	6,1	52,5	1,11	0,9	36	1531	0	0,00	1,00	1530		0			
307	Подсобное помещение кабинета ОЗО	18	нс	-	2,8	3,3	5,5	0,52	1,0	34	359	0	0,00	1,00	360	1220	0	430	1650	ТСН 31-320-2000 г.Москвы
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0			
		18	пт	-	2,8	6,2	17,4	1,11	0,9	34	479	0	0,00	1,00	480		0			
308	Кабинет украинского языка	20	нс	-	8,4	3,3	16,5	0,52	1,0	36	1140	0	0,00	1,00	1140	3890	0	1365	5255	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	8,4	6,2	52,1	1,11	0,9	36	1520	0	0,00	1,00	1520		0			
309	Кабинет математики	20	нс	-	8,4	3,3	16,5	0,52	1,0	36	1140	0	0,00	1,00	1140	3890	0	1365	5255	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	8,4	6,2	52,1	1,11	0,9	36	1520	0	0,00	1,00	1520		0			
310	Кабинет немецкого языка	20	нс	-	8,6	3,3	17,1	0,52	1,0	36	1185	0	0,05	1,05	1240	5550	угл	1945	7495	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,05	1,05	430		угл			
		20	нс	-	6,2	3,3	20,2	0,52	1,0	36	1395	0	0,05	1,05	1460		угл			
		20	пт	-	8,6	6,2	53,3	1,11	0,9	36	1556	0	0,00	1,00	1560		0			
311	Кабинет английского языка	20	нс	-	5,6	4,2	12,7	0,52	1,0	36	879	0	0,00	1,00	880	3560	0	1250	4810	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	1,00	2,00	810		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	8,6	4,2	36,1	1,11	0,9	36	1054	0	0,00	1,00	1050		0			
312	Кабинет английского языка	20	нс	-	5,6	3,3	11,3	0,52	1,0	36	780	0	0,00	1,00	780	2290	0	805	3095	СанПиН 2.4.2.2821-10
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	36	406	0	0,00	1,00	410		0			
		20	пт	-	5,6	4,2	23,5	1,11	0,9	36	687	0	0,00	1,00	690		0			
	Оружейн	18	нс	-	2,8	3,3	5,5	0,52	1,0	34	359	0	0,00	1,00	360		0			СП

Продолжение таблицы теплотерь школы (г. Белогорск)

313	ая комната, архив	18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380	1060	0	375	1435	228.13258 00.2014		
		18	пт	-	2,8	4,2	11,8	1,11	0,9	34	324	0	0,00	1,00	320		0					
314	Туалет учительс кий	18	нс	-	1,3	3,3	2,2	0,52	1,0	34	141	0	0,00	1,00	140	480	0	170	650	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы		
		18	ок	-	1,0	1,9	1,9	0,32	1,0	34	202	0	0,00	1,00	200		0					
		18	пт	-	1,3	4,2	5,3	1,11	0,9	34	145	0	0,00	1,00	140		0					
315	Туалет детский	18	нс	-	2,6	3,3	4,8	0,52	1,0	34	316	0	0,00	1,00	320	1000	0	350	1350	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы		
		18	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	34	384	0	0,00	1,00	380		0					
		18	пт	-	2,6	4,2	10,9	1,11	0,9	34	301	0	0,00	1,00	300		0					
316	Коридор	16	пт	-	23,0	1,9	42,6	1,11	0,9	32	1104	0	0,00	1,00	1100	1100	0	385	1485	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы		
317	Рекреац ия	16	нс	-	16,5	3,3	42,8	0,52	1,0	32	2634	0	0,00	1,00	2630	6480	0	2270	8750	ТСН 31- 320-2000 г.Москвы		
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0					
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0					
		16	ок	-	1,9	1,9	3,6	0,32	1,0	32	361	0	0,00	1,00	360		0					
		16	пт	-	-	-	106,7	1,11	0,9	32	2768	0	0,00	1,00	2770		0					
318	Лестниц а	16	нс	-	3,1	3,3	4,9	0,52	1,0	32	304	0	0,05	1,05	320	3790	0	1330	5120	СП.118.13 330.2012		
		16	ок	-	1,9	2,7	5,1	0,32	1,0	32	513	0	0,05	1,05	540		0					
		16	нс	-	6,2	3,3	20,2	0,52	1,0	32	1240	0	0,05	1,05	1300		0					
		16	пт	-	6,2	2,8	17,4	1,11	0,9	32	450	0	0,00	1,00	450		0					
		16	нс	-	3,3	3,3	5,6	0,52	1,0	32	344	0	0,00	1,00	340		0					
		16	ок	-	1,9	2,7	5,1	0,32	1,0	32	513	0	0,00	1,00	510		0					
		16	пт	-	4,2	3,0	12,6	1,11	0,9	32	327	0	0,00	1,00	330		0					
319	Подсобн ое помещен ие	16	нс	-	1,9	3,3	4,3	0,52	1,0	32	263	0	0,00	1,00	260	660	0	235	895	СП.118.13 330.2012		
		16	ок	-	1,0	1,9	1,9	0,32	1,0	32	190	0	0,00	1,00	190		0					
		16	пт	-	4,2	1,9	8,0	1,11	0,9	32	207	0	0,00	1,00	210		0					
																54710		19190	73900			
																			Общие теплотери по 3-х этажному корпусу		199960	
																			Общие теплотери		454235	