

Протокол электрических испытаний №12032



Код : 80100K24N800818
 Марка : АВБШв 4х70ос(N)-1
 ГОСТ : СТО 20803741-005-2014
 заводской номер : 6С 3267
 Тип тары : 22 н/б
 Длина : 1.992 КМ
 Нетто : 2842 КГ

Брутто : 3545 КГ

Длина	Жила, пара	Сопротивление токопр. жилы, Ом/км	Сопротивление изоляции, МОм*км
1	1	0,495	50,000
	2	0,495	50,000
	3	0,495	50,000
	4	0,495	50,000

Испытание переменным напряжением 3,5кВ в течение 10 мин - выдерживает

Испытания произвел: КУРМАКАЕВА Г.Р.

Дата испытаний : 04.05.16

Штамп лаборатории качества

