

ООО "ПО "Энергокомплект"
 протокол приемосдаточных испытаний № 386065

Тип и марка **Кабель АВБШв 4*240 - 1 фас.**

Дата выпуска **12.01.2017**

МЛ №

ID **298233**

Длина, м **715**

Масса нетто, кг **3261**

Тип тары **Барабан Т-22**

№ барабана **204870**

Масса брутто, кг **3811**

ТНПА **ГОСТ 16442-80**

Контролер кабельных изделий **Кореньков Д.В.**

Наименования параметра	Норм. значение			Фактическое значение
	номинал	min	max	
Номинальное сечение жилы, мм ²	240			240
Электрическое сопротивление основной жилы, Ом/км			0,125	0,124
Величина испытательного напряжения, кВ	3,5			3,5
Время приложения испытательного напряжения, мин	10			10
Маркировка	соотв.			соотв.
Номинальное напряжение, кВ	1			1
Предельно допустимая радиальная толщина изоляции основной жилы, мм	1,9	1,61		1,81
Радиальная толщина оболочки, мм	2,6	2,11		2,3
Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км		7		28
Предельно допустимая радиальная толщина поясной изоляции, мм	1	0,9		0,9

(ФИО, подпись)



М.П.