



Открытое Акционерное Общество  
"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД"

601744, г.Кольчугино, Владимирской обл., ул. К.Маркса  
3 тел. ОТК (49245) 93-2-38, Сбыт (49245) 93-2-48  
Электронный адрес: INTERNET: WWW.ELCABLE.RU

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N 683813 \*



Марка кабель силовой АПвПу2г 1х300/50-10

НД на изделие ТУ 16.К71-335-2004

Дата 19.07.2006 г.

Количество 0.92 км  $\pm 1\%$

№ барабана B07067

	Нормируемое значение	Фактически
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (Ом) не более	0.1	0.0986
Электрическое сопротивление изоляции жил (МОм) не менее		
Испытательное напряжение (кВ)	25	выдержал
Уровень частичных разрядов (пКл не более)	10	< 2.5

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТИРЕ (К 01 2006 АПвПу2г 1х300/50-10)

Маркировка по концам 39536/39537

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К71-335-2004

Контролер ОТК  / 393 / МАВРИНА Н.А.  
Подпись Фамилия И.О.

При предъявлении претензий к качеству или количеству продукции наличие сертификата обязательно.



ИСО 9001  
Сертификат № РОСС RU.ИК 37.К00018.