

Типовой паспорт изделия.

Общество с ограниченной ответственностью

«НПО «Промышленная Водоочистка»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Жирословители типа СПП

Модель – СПП 7,0 (Исполнение А)


1

Настоящий паспорт разработан на комплект технологического оборудования полной заводской готовности вертикального типа серии СПП, предназначенные для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, направляемых в очистные сооружения из кухонь, ресторанов, мясоперерабатывающих и других предприятий, в которых происходит загрязнение сточных вод жиропродуктами. Установки изготавливаются в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Срок службы оборудования не менее 50 лет.

Производительность установок составляет от 1 до 100 л/сек (по желанию заказчика возможна разработка оборудования большей производительности).

Принципиальная схема и габаритные размеры жирословителя **



М.П.



тка