

Типовой паспорт изделия.

Возможна установка жиролоуловителя с вертикальным баком в бетонном стакане с толщиной стенок 10 см.

Если ёмкость устанавливается под проезжей частью или парковочной площадкой для транспортных средств средней и выше средней тяжести, над ёмкостью под дорожным покрытием следует установить (отлить) железобетонную плиту (не менее 20 см) для выравнивания нагрузки, которая должна быть длиннее и шире ёмкости не меньше чем на 1 м.

### Установка изделия с пригрузом

При высоком уровне грунтовых вод, требуется осуществить пригруз жиролоуловителя, во избежание его всплытия.




Рис. Схема установки и закрепления жиролоуловителя.

Подпись представителя Продавца  
 М.П.

НПО Промышленная Водоочистка

