

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Термометр сопротивления
ДТС034-50П.В3.20/3.ЕХ-Т4
заводской номер 48887141207408210
соответствует требованиям ТУ 4211-023-46526536-2009
и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

ПО ОВЕН
Тех.контроль

Подпись Костоварова Т.В.

Дата выпуска: 19 Января 2015 г.

Первичная поверка произведена.



Оттиск поверительного клейма

Дата продажи _____



Зав.№ 48887141207408210

Подпись _____

6. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ

Платина (на одно изделие), г 0.0064
Серебро (на одно изделие), г 0.034

Per. № 397

4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Термометры сопротивления типа ДТС предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел, не агрессивных к материалу защитной арматуры термометра, в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
- 1.2 Термометры сопротивления ДТС выпускаются в соответствии с ТУ 4211-023-46526536-2009.
- 1.3 Межпроверочный интервал термометров сопротивления составляет 2 года.

**ВНИМАНИЕ! Датчик содержит хрупкий чувствительный элемент.
Предохранять от ударов.**

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Параметр
Тип	ДТСхх4
Номинальная статическая характеристика	50П
Диапазон измеряемых температур, °С	-50...+250
Класс допуска	В
Показатель тепловой инерции, с, не более	10латунь
Минимальная глубина погружения, мм*	80
Рабочий ток, мА, не более	1
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Степень защиты арматуры	IP54
Материал защитной арматуры	
Условное давление, МПа	
Группа климатического исполнения	С4; Р2
Схема соединения	3

* Для ТС с длиной монтажной части менее 80 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.

2

4211 41
код продукции



Зав.№ 48887141207408210



PPC 00-30668
PPC-BP-01-1-000221

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТС

ПАСПОРТ

КУВФ.405210.003 ПС

ДТС034-50П.В3.20/3.ЕХ-Т4

наименование и обозначение изделия

301830 Тульская область, г. Богородицк,
Заводской проезд, стр. 2 "Б", ООО "Завод № 423"
Телефон (многоканальный): (495) 641-11-56

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Термометр сопротивления
ДТС034-50П.В3.20/3.ЕХ-Т4
- 3.2 Паспорт КУВФ.405210.003 ПС.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи.
- 4.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие - изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
- 4.4 Отправить изделия в ремонт можно либо по почте, на завод изготовитель, либо, обратившись в любой из региональных сервис-центров, перечисленных на сайте www.owen.ru. Вместе с вышедшим из строя изделием следует передать подробное описание неисправности. Телефон для справок: (495) 641-11-56 (многоканальный) e-mail: rem@owen.ru
- 4.5 Изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание датчика в течение всего срока его производства, а после снятия с производства в течение 5 лет.

3