Таблица 2

Дата установки	Место установки	Дата снятия	Наработка с начала эксплуатации, ч	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

42 1190

Гильзы защитные

Паспорт

МЕТРАН™

EMERSON.
Process Management

1. Основные сведения об изделии и технические данные

Гильзы защитные предназначены для монтажа преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления в зависимости от давления и скорости потока измеряемой среды.

Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-80 рассчитана на условное давление измеряемой среды 25 МПа.

Материал защитной гильзы – 12Х18Н10Т.

Заводской номер 2255303
Дата изготовления 30.04.2015
Предприятие-изготовитель ЗАО «ПГ «Метран»

454112, г. Челябинск,
Комсомольский пр., 29,
Тел. (351) 799-51-51
Факс (351) 247-16-67

2. Комплектность

2.1 Комплект поставки гильзы защитной должен соответствовать указанному в таблице 1

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Гильза защитная	1	В соответствии с заказом
СПГК.5243.400.00 ПС	Паспорт	1	

3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Средний срок службы гильзы защитной (при номинальной температуре измеряемой среды) **5 лет**.
3.2 Изготовитель гарантирует соответствие гильзы защитной требованиям конструкторской документации.
3.3 Гарантийный срок хранения гильзы со дня изготовления **6 месяцев**.
3.4 Гарантийный срок эксплуатации гильзы со дня ввода в эксплуатацию **18 месяцев**.

4. Свидетельство о упаковывании

Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-80 № 2255303
упакована предприятием ЗАО «ПГ «Метран» согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации (СПГК.5243.420.00).

Упаковывание произвел _____ ***Чернова И.И.***
личная подпись или клеймо — расшифровка подписи

Дата упаковки ***соответствует дате приемки гильзы***

5. Свидетельство о приемке

Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-80 № 2255303
изготовлена и соответствует требованиям конструкторской документации, проверена пробным давлением 38 МПа и признана годной к эксплуатации.

М.П. ОТК — личная подпись или оттиск личного клейма лица ответственного за приемку — Шушарина Е.А. — расшифровка подписи — 30 АПР 2015 — число, месяц, год

6. Движение изделия в эксплуатации

6.1 Движение изделия в эксплуатации отражено в таблице 2.

7. Заметки по эксплуатации и хранению

7.1 Гильзы защитные монтировать на трубопровод или резервуар в зависимости от конструктивного исполнения с использованием:
- резьбы;
- монтажного фланца;
- сварки непосредственно на трубопроводе или резервуаре.

7.2 Гильзы защитные монтировать к преобразователям термоэлектрическим или к термопреобразователям сопротивления посредством резьбового соединения.
7.3 Монтаж гильз защитных на объекте проводить в соответствии с инструкциями на оборудование, на котором монтируются гильзы защитные и действующими руководящими документами объекта применения.
7.4 Эксплуатация гильз защитных, имеющих следы коррозии, не допускается.