



**ПРОМЕТЕЙ**  
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ООО «Прометей», ИНН 6168062368  
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д.1

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №**  
эмаль огнезащитная «Прометей»  
ТУ 2313-001-12120962-2013  
с изменением №1

Дата изготовления: 20.11.16г Вид тары: евроведро  
Дата отгрузки: Партия№: 35\01 Количество мест: 32

№	Наименование показателей	Требования по ТУ 2313-001-12120962-2013	Результат анализа
1	Цвет пленки эмали	белый, оттенок не нормируется	соответствует
2	Внешний вид пленки эмали	После высыхания эмаль должна образовывать ровную полуматовую или матовую пленку без посторонних включений	соответствует
3	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2,0) °С и толщине пленки 300 мкм, ч., не более	1	1
	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	70	77,5
5	Степень перетира, мкм, не более	70	40
6	Адгезия пленки эмали к чистому металлу (метод параллельных надрезов), баллы, не более:	2	1
7	Коэффициент вспучивания, не менее	10	соответствует

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ТУ 2313-001-12120962-2013

Главный технолог: Мусесьянц Л.Н.

