



ООО «ДОНКАБЕЛЬ»

Сделано в России

347540, Ростовская обл., г.Пролетарск, ул.Транспортная 2-в/1 Тел.: (86374)9-77-44, 9-97-56  
347540, 1

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1225 От «09.04. 2014г.»  
Дата изготовления 2014г.

Наименование продукции Кабель универсальный инструментальный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций экранированные и неэкранированные в броне и без брони. Предназначены для передачи сигналов контроля управления, сигнализации, и межприборного соединения при напряжении до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц, изготавливаемых по ТУ 3581-010-76960731-2008

Наименование показателя	Технич. Требования	Марка кабеля:
		КУИИнг(А)-LS 5x3x1,0 ЭВЭ Паспорт № 87572
Проверка конструктивных элементов и основных размеров	1.2.2- 1.2.5, 1.3.1-1.3.14	Соответст
Электрическое сопротивление постоянному току 1км жилы при 20°С Ом/км, не более	1.4.1.	Норм -21,8 Факт. -19,8
Электрическое сопротивление изоляции МОм/км, не менее	1.4.3	Норм. -10 Факт -24,3
Проверка переменным напряжением кВ/мин	1.4.2	2/5
Рабочая емкость кабеля при частоте 1,0кГц пересчитанное на 1 км, нФ не более, между жилами/ между жилой и экран	1.4.5	Норм. 180/300 Факт. 123/247
Проверка марки-ровки и упаковки	1.9, 1.10	Соответст
Количество, м		618

Заключение: Кабель монтажный соответствует требованиям ТУ 3581-010-76960731-2008

Претензии по количеству и качеству принимаются при наличии на концах кабельного изделия гарантийных пломб изготовителя



Ю.П. Конарева