



Трубный завод СУБГАЗАППАРАТ  
 ООО «СУБГАЗАППАРАТ»  
 450000, Самарская область, г.Самара, ул.Самарская, д.100

Наша продукция сертифицирована на соответствие требованиям  
 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)  
 Сертификат соответствия № РОСС RU. АК. 100926



Паспорт качества №092-15/

Детали соединительные из полиэтилена  
 литые для напорных трубопроводов  
 СТО 73011750-002-2009с изм.№1,2

Не подлежит обязательной сертификации  
 Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ87.114192  
 Свидетельство о государственной  
 регистрации № RU.72.011.01.13E.040013.10.13  
 Регистрационный номер в реестре лицензия экспертных  
 организаций безопасности №02-ТУ-05727-2014  
 Сертификат соответствия № КЧУЧ0.К11402.11.00220

Условное обозначение	Втулка под фланец ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 63 SDR11
№ партии	35-15-Г5092
Дата изготовления:	03.09.-29.09.2015 г.
Размер партии, шт:	1000шт.
Марка сырья:	Полиэтилен PE3490-1M

№	Наименование показателя	Знач. показателя по НД	значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 3, п.1	соответствует
2	Средний наружный диаметр, мм	63,0 ± 0,4	63,2
3	Толщина стенки, мм	5,8 ± 0,7	6,2 ± 0,5
4	Овальность, не более, мм	0,9	0,1 ± 0,3
6	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C, ч, не менее	При начальном давлении 12,4 МПа: 160	выдерживает
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C, ч, не менее	При начальном давлении 5,4 МПа: 165	выдерживает
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C, ч, не менее	При начальном давлении 5,0 МПа: 100	выдерживает
9	Термостабильность при 200°C, мин, не менее	20	30
10	Изменение внешнего вида после прогрева при температуре 110°C	Размеры трещин, расщелин и других дефектов не должны превышать 20% от площади стенки.	без изменений внешнего вида

Условия и срок хранения: по ГОСТ 15150 (раздел 10) в условиях 5. Допускается хранение в условиях 8 сроком до 6 мес.

Сер. № УП-00230889

дет для изготовления.

Заключение ОТК: Качество Деталей соединительных соответствует СТО 73011750-002-2009 с изм.№1,2; ГОСТ Р 52779-2007

Начальник ОТК

Завслова Т.В.

05.09.15г.

Дата отгрузки:

Грузополучатель:

Рис. №

