

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 163

ООО "Базальтовое волокно"

Россия
617000, Пермский край
г. Нытва, ул. К. Маркса, 71
Телефон (34272) 3-00-40
Телефакс (34272) 3-00-58

Наименование товара: **Мат прошивной из базальтового холста**
изготовленный по ТУ 5769-001-57446112-2004

марка: МП БСТВ-ст-Т

Область применения: для общепромышленного применения
и теплоизоляции в строительстве

Обязательной сертификации не подлежит.

Данный товар не входит в перечень товаров подлежащих обязательной сертификации по санитарно-гигиеническим требованиям (Решение МежГосСоветом ЕвроАзЭС от 21 мая 2010 года №39)

Грузополучатель:

ООО "Союз ТК"

Дата отгрузки:

15 августа 2018 г.

По накладной №

163

Дата изготовления:

август 2018.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	БСТВ- ст	
	Норма	Факт
1. Размеры мата, мм		
длина	8000 +/-50	8000 +/-50
ширина	1000 +/-30	1000 +/-30
толщина	60 +/-7	60 +/-7
2. Плотность, кг/м ³	Не более 30	28-30
3. Теплопроводность, Вт/(м*К) при температуре :		
(10 ^{±5}) ⁰ С	-	0,035
(25 ^{±5}) ⁰ С	0,041	0,037
4. Сжимаемость, % не более	45	26
5. Средний диаметр волокна, мкм	1-3	2,44
6. Выщелачиваемость, % не более	5	4,8
7. Влажность, % не более	2	0,5
8. Горючесть по ГОСТ 30.244-94	НГ	НГ

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям России.

Ответственный за качество:

Начальник ОПП Д.Н. Кудряшов

Примечание:

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

