



ИСПЫТАНО

на кабельно-проводниковую продукцию

«10» февраля 2016 года

Марка кабеля: КВВГЭнг (А)-LS 7*4

Испыт. №: 100208751-8752

Барабан: 14

Длина, м: 3000

Результаты приемо-сдаточных испытаний

Наименование характеристик	Фактические значения
Электрич. сопротивл. 1 км жил при 20С (Ом)	6,1
Электрич. сопротивл. 1 км изоляц. при 20С (МОм)	40
Испыт. напряж. при частоте 50 Гц Кв/время исп. Мин.	3/10
Штамп контр. Испытателя	ОТК

Контролер – испытатель

Копия верна

Генеральный директор

Л.Л. Видякин

