Паспорт соответствия

ТЕХНОНИКОЛЬ

Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-полимерная холодная

ТУ 5775-018-17925162-2004 с изм.1-4

№/ гер.	1 133	Дата: Date:	14.03.19	Масса, кг: Weight, kg:	7 200

Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст), ведро 20 кг

Показатель	ТУ	Факт
Определение внешнего вида	Однородная масса черного цвета без видимых посторонних включений	Соответствует
Условная вязкость, с, не менее	10	60
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	50	68
Прочность сцепления с бетоном, МПа, при 20±5°С, не менее	0,6	0,7
Количество, шт.		360
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее	4	6,1
Прочность сцепления с основанием, МПа, с металлом, не менее	0,9	1,1
Условная прочность, МПа, не менее	1	2,2
Относительное удлинение при разрыве, % не менее	500	827
Водопоглощение в течение 24 ч, %, по массе, не более	0,4	0
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001МПа в течение не менее,ч	72	72
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,4	0,1
Прочность сцепления между слоями (рулонный материал - рулонный материал), МПа, не менее	0,3	0,36
Прочность сцепления между слоями (рулонный материал - бетон), МПа, не менее	0,4	0,67
Жизнеспособность, ч, не менее	2	2
Теплостойкость в течение не менее 5 ч при температуре не ниже, °С	110	110
Гибкость на брусе с закруглением R = (5,0±0,2)мм, при температуре не выше, °С	-35	-35

Заключение: Соответствует ТУ 5775-018-17925162-2004 с изм.1-4

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня даты изготовления

Паспорт выдал: _____

Произведено на предприятии, чья система менеджмента качества сертифицирована DQS

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие ее требованиям ТУ и при его установлении может быть использована по назначению.

ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"
453700, РФ, Башкортостан,
г.Учалы, ул. Кровельная, 1
"Plant TECHNOPLEX", LLC
Krovelnaya st. 1, Uchaly
Bashkortostan, 453700, RUSSIA
Phone\Fax: +7 34791 41368 , +7 34791 41402
E-mail: sales_ufa@tech.tn.ru Internet: www.tn.ru

КОПИЯ ВЕРНА

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ OTK