





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ЭЛКАБ**  
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
603098, Нижегородская область, Кстовский район, п. Ждановский, ул. Школьная  
тел/факс (83145) 24-999; (8312) 788-788.  
E-mail: elkab@inbox.ru

Марка **ВВГнг(А)-LS**  
Сечение **4x50,0 мм (N)**  
Напряжение **1,0 кВ**  
ТУ **16.K71-310-2001**  
Длина, м **1500**  
Масса брутто, кг **2893**  
№ партии **428\03**  
Заводской № **3781**

Ф.И.О. рабочего

Писарев А.В., Григорьев А.В.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)



**ЭЛКАБ**



ПБ 05

протокол приемо-сдаточных испытаний

ВВГнг(А)-LS 4x50,0 мм (N)

1,0 кВ

№ 3781

Наименование параметра (показателя)	Обозначение документа № пункта	Значение параметра	Данные испытания (контроль)
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20°С Ом/км	ГОСТ 22483-2012 п. 5.1.2	0,387	Соответствует Rmax-0,3869
Электрическое сопротивление изоляции, приведенное к 1 км длины при температуре 20°С МОм/км	ТУ 16-705.499-2010 п. 1.4.2	4,8	Соответствует Rmax-17
Толщина изоляции мм	ТУ 16-705.499-2010 п.1.3.8	1,4	1,4
Толщина оболочки мм	ТУ 16-705.499-2010 п.1.3.15	1,9	1,9
Испытание высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц	ТУ 16-705.499-2010 п.1.4.5		ВЫДЕРЖАЛ



Заключение

ТУ 16.K71-310-2001

Поляков  
Бакулина