



Производитель ООО "СУКЗ"
г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 174, оф. 505



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

13076

Марка кабеля: Кабель КВВГнг(А)-LS 19*1.5
Тип барабана: 14 Длина, м: 3 105
Заводской №: 01.030918.04 Пермь

Кабель изготовлен в соответствии с НД
ТУ: 3500-002-03479471-2016

Претензии по качеству или количеству без копии паспорта качества не принимаются

Протокол электрических испытаний

№	Вид испытаний согласно НД	Норма	Результат
1	Испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 10 мин	3,5	Выдержал без пробоя
2	Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более	15,1	Соответствует
3	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	7,5	Соответствует

Электрические результаты замеров для электрического сопротивления жил и электрического сопротивления изоляции должны быть приведены к 1 км длины и температуре 20°C.

Заключение: Предъявленный кабель изготовлен и принят согласно требованиям действующей нормативной документации.

Испытание произвел Слесарь ОТК-3 Дата: ИСПЫТАНО 2

