

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Марка кабеля: Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2*10 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 12686

Тип барабана: 14 Длина, м: 2 050
* длина отрезков указывается последовательно, начиная с верхнего

Заводской №: 01.280818.07

Кабель изготовлен в соответствии с НД
ГОСТ: 31996-2012 ТУ: 3500-004-24076870-2014

Претензии по качеству или количеству без копии паспорта качества не принимаются.


Протокол электрических испытаний

№	Вид испытания согласно НД	Норма	Результат
1	Испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течении 10 мин	3,5	Выдержал без пробоя
2	*Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более	1,83	Соответствует
3	*Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	7,5	Соответствует

*Фактические результаты замеров для электрического сопротивления жил и электрического сопротивления изоляции должны быть приведены к 1 км длины и температуре 20°С.

Заключение: Предъявленный кабель изготовлен и принят согласно требованиям действующей нормативной документации.

Испытание произвёл



Дата:

ОТК-4

Штамп ОТК

