



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "Опытный завод сухих смесей"

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)
Регистрационный № РОСС RU.ИК33.К00007

Адрес: + 117403 г. Москва, ул. Мелитопольская, владение 11, к. 2
Тел.: (495) 385-61-01

Паспорт № 8209/12351 от 01.11.2017

Документ: Реализация товаров и услуг №ВБ000008209 от 01.11.2017

Смесь сухая растворная монтажная Пк2 М200 F1 100 (ГОСТ 31357-2007) БИРСС 1 (50),

Партия № 49

Дата выпуска 16.10.2017

Масса отгруженной продукции 10 т

Состав:

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЦ500 Д0
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛИ

Основные показатели качества смеси:

Влажность, %, не более	0,2 %
Цвет	серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	4 мм
Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более	5 %
Количество воды затворения, л/т	130 л/т
Подвижность, Пк/см	6 см
Плотность растворной смеси, кг/м3	2100 +/- 100 кг/м3
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее	60 мин
Водоудерживающая способность, % не менее	90 %
Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее	0,15 МПа
Предел прочности при сжатии, 28 суток, МПа, не менее	20 МПа
Марка по морозостойкости, F, циклы, не ниже	F1 100
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	56 Бк/кг

Соответствует показателям ТУ 5745-001-05668056-2011, ГОСТ 31357-2007

Условия хранения: Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения, в
крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.
Гарантийный срок хранения: 365 дней.

Настоящий паспорт удостоверяет качество только указанной партии продукции, отпущенной по
указанному документу

Руководитель группы контроля качества
центральной заводской лаборатории



Дата выдачи паспорта 01.11.2017