

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПК ЖБИ-МАРК»

ИНН 7713416519 КПП 771301001 ОГРН 1167746546252

РФ 127644 г. Москва ул. Вагоноремонтная, д. 10А тел. 8(495)208-47-58

р/сч 40702810400790000363 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

кор.сч. 30101810100000000787 БИК 044525787

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1331

Наименование изделий: **Колодцы унифицированный Ж/Б**

Марка и число изделий: **ВС-15=1шт**

Дата изготовления изделий: **ИЮНЬ 2017г.**

Марка бетона по прочности: **В-22,5 300**

Отпускная прочность бетона: **70%**

Требуемая отпускная прочность бетона
(при фактическом коэффициенте вариации
бетона 8%), кгс/см²: **172**

Фактическая отпускная прочность бетона кгс/см²: **290**

Марка бетона по морозостойкости: **F-100**

Марка бетона по водопроницаемости: **W-6**

Удельная эффективная активность

Радионуклидов не превышает: **370 бк/кг**

Обозначение стандарта ТУ: **5855-05704001232-99**

Номер серии и выпуска рабочих чертежей : **РК2202-84 мосинжбетон**

Предприятие гарантирует , что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 – 78) достигнет требуемой прочности 300 кгс/см², соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

