

ООО «Мерион-Спецодежда»
143960, Россия, Московская обл.,
г. Реутов, проспект Мира, д.85
тел. / факс: (495) 640-39-25



Продукция сертифицирована ООО «Платинум»
№ ТС RU C-RU.АБ73.В.01028, серия RU № 0512491
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Срок действия по 30.07.2022 г.

Паспорт (протокол испытаний) № 05/01.19

Производитель: **ООО «МЕРИОН-Спецодежда»**
Наименование: **Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные**

Количество в партии: 25 000 пар

Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Дата изготовления январь 2019 год

Результаты контроля (испытаний)

№	Показатели	Норма	Результат испытаний
1	Длина перчатки, мм, не менее	350	350
2	Толщина перчатки, мм	1,3+0,2	1,23
3	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	20	22,2
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	800	819
5	Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более	10	5,2
6	Сопrotивление раздиру, кН/м, не менее	40	45,7
7	Испытание напряжением, (кВ),	Образцы испытаны 9+0,135 кВ, в течение 1 минуты	Соответствуют
8	Ток утечки при испытании напряжением 9+0,135 кВ, мА, не более	6 мА	4,4

Дата испытания:

09 0 1 1 9

Заключение: Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утверждённым Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878

Печать ОТК

Гарантийный срок хранения — со дня изготовления.

Начальник ОТК

Контролёр



ИСПЫТАНО
НАПРЯЖЕНИЕМ
9 КВ