

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AЮ64.B.00331/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010580

Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения и место осуществления деятельности: 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26. ОГРН: 1027739096692. Телефон: 8 800 700 5252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«HILTI AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik». Место нахождения и место осуществления деятельности: Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany, Германия. Телефон: +498191900.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходка кабельная универсальная для стен и перекрытий толщиной не менее 200 мм, изготовленная в соответствии с Технологическим регламентом № 122, в составе: противопожарная пена СР 620.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.20.13

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 3909509000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости IЕТ 60 по ГОСТ Р 53310-2009.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К0804 от 02.12.2019, Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8653/ТР-АО от 23.04.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2019 по 01.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия