

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

№ 8863/3

на трубы стальные с покрытием из экструдированного полиэтилена
(ТУ 1390-002-32020814-2016)

(Услуги изоляции)

- 1 Диаметр трубы (мм.) _____ Ø 273
- 2 Количество изолированных труб 2 шт. 22,96 п.м.
- 3 Завод-изготовитель
- 4 Используемые изоляционные материалы:

| Наименование изоляционных материалов | Стандарт, технические условия | Номер и дата сертификата |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Композиция адгезива «Эталитен» | ТУ 2211-001-60870249-2009 | № 159 от 02.11.2019 г. |
| 2.. Композиционный материал «ТУРОЛЕН 153Т» | ТУ 20.16.10-003-28185395-2019 | № 315/19 от 29.11.2019 г. |

5 Сведения о покрытии:

- 5.1 Тип изоляции 2ВУС
- 5.2 Диэлектрическая сплошность, кВ 25
- 5.3 Общая толщина, мм 3,0
- 5.4 Прочность при ударе, Дж/мм 5,0
- 5.5 Адгезия к стали, Н/см 70
- 5.6 Дата нанесения покрытия 26.12.2019 г.
- 5.7 Внешний вид в норме

Покрытие изготовлено по ТУ 1390-002-32020814-2016 и соответствует требованиям настоящих Технических условий, ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ 9.602-2016.

Приложение - сертификаты на изоляционные материалы.

Начальник цеха

Контролер ОТК

Дата 27.12.2019 г.

Печать

