



**ООО «Эм-Си Баухеми»**  
197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов 35 корпус 4 лит. А офис 202,  
тел. (812) 327-44-45

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ**  
Композиции грунтовочные водоэмульсионные «ПЛИТОНИТ Грунт 1»  
ТУ 2241-001-51552155-2013, изм.№10

<b>Партия №</b>	171219 ПЛИТОНИТ Грунт 1
<b>Вид тары</b>	Пластиковая канистра, 10 л
<b>Объем в партии</b>	16000
<b>Условных ед. в партии</b>	1600
<b>Дата изготовления</b>	17.12.19

Таблица 1. Результаты приемо-сдаточных испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей		Метод испытания ТУ
		Норма по ТУ	Фактическое	
1.	Внешний вид	Однородная жидкость голубоватого цвета	Однородная жидкость голубоватого цвета	п. 6.3
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	18,0 ±2,0	18,8	п. 6.4
3.	Условная вязкость по воронке ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек, в пределах	12±2	13	п. 6.5
*4.	Время высыхания до степени 3, мин, не более	60	20	п. 6.6
*5.	Морозостойкость для зимней серии, циклов, не менее	5	5	п. 6.10

\* -данные по результатам периодических испытаний

Заключение: «ПЛИТОНИТ Грунт 1» соответствует ТУ 2241-001-51552155-2013, изм.№10.

Выдан «17» декабря 2019 г.

Начальник ОТК

/И.М.Беркимбаева/

