

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.03119

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Базальтовые Огнезащитные Системы».  
Адрес: 420037, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица Челюскина, дом 33/56.  
ОГРН: 1121690038040. Телефон: +7-800-775-14-72, e-mail: info@bos-pro.ru.

№ 0021220

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Базальтовые Огнезащитные Системы».  
Адрес: 420037, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 8.  
ОГРН: 1121690038040. Телефон: +7-800-775-14-72, e-mail: info@bos-pro.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 300x450 мм из оцинкованной стали (толщина стенки не менее 0,8 мм) с огнезащитным прошивным покрытием PRO-VENT плотностью не менее 30 кг/м<sup>3</sup> из матов базальтовых на основе базальтового волокна толщиной от 20 до 70 мм в обкладке стеклотканью, базальтовой тканью, неармированной алюминиевой фольгой, металлической сеткой, смонтированный по Технологическому регламенту № 1705/1, выпускаемый по ТУ 5769-001-09740968-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости:

- при толщине покрытия 20мм – EI 60
- при толщине покрытия 40мм – EI 120
- при толщине покрытия 60мм – EI 150
- при толщине покрытия 70мм – EI 180

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-298/11-2018 от 23.11.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 308-СС/07-2018 от 10.07.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Теплоогнезащитное покрытие PRO-VENT-20-1НФ EI 60 (10000\*1200\*20 мм) в кол-ве 3 600 (Три тысячи шестьсот ) м<sup>2</sup> для Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-Интеграция" от 23.03.2020г.

Срок действия сертификата соответствия с 23.11.2018 по 22.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

М.С. Белов

инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42. www.opcion.ru

