



АО "Марпосадкабель"  
429570 Чувашская Республика  
г. Мариинский Посад, ул. Николаева, 93в  
тел: 8-800-555-21-24, [www.mpkabel.ru](http://www.mpkabel.ru)

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Сечение	Напряжение	№ барабана	Длина	Электрическое сопротивление	Сопротивление изоляции	Испытательное напряжение
			( км )	Ом/км	МОм/км	кВ
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х6,0 Ч		18 213	0,899	соответствует	соответствует	выдержано

Кабель испытан и проверен по  
Результаты испытаний:

ГОСТ 31996-2012 ТУ 3500-002-71025920-2009

По физико-механическим свойствам, электрическим испытаниям, размерам и внешнему виду кабель признан годным и отвечающим всем требованиям ГОСТ 31996-2012 ТУ 3500-002-71025920-2009

Дата: 30.05.2019

Контролер ОТК АО "Марпосадкабель" \_\_\_\_\_

