

Открытое акционерное общество «Лато»
431720, Республика Мордовия,
Чамзинский район, п. Комсомольский
Тел.: (83437) 3-01-11, Факс: (83437) 3-01-19
E-mail: lato@moris.ru <http://www.lato.ru>



паспорт №

На качество хризотилцементных безнапорных труб и муфт
ТУ 5786-044-00281708-2013

Класс и диаметр трубы - БТ 100-3950

Условное обозначение муфт - БМ 100-150

Отгруженных в адрес

ООО, Мордовия

Номер партии

Дата выдачи паспорта

18.08.18.

Количество труб (шт./п/м)

140

муфт (шт.)

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Величина гидравлического давления при испытании на водонепроницаемость, МПа | 0,4 |
| Минимальная нагрузка при раздавливании, Н | 3000 |
| Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб, Н | 1800 |



Начальник ОТК и Л

Тузина С.А.