


КТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАБЕЛЬ КТ»

456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Мира, 32

а/я 643/1, тел. / факс (35191) 6-23-60

ИНН 7405012568 КПП 740501001

E-mail: kabelkt@mail.ru

Отдел сбыта: тел. (35191) 6-23-60, факс 6-35-99

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на кабельно-проводниковую продукцию
«16» февраля 2019 года

Марка, обозначение	ПуГВ 1 35 ТУ 3551-006-65729249-2014
Цвет оболочки (изоляции)	Белый
Рабочее напряжение, В	450, для систем 450/750
Тип тары	Б 14

Код ТНВЭД: 8544493000**Диаметр изолированных медных проводников более 0,51 мм****РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Наименование характеристик	Фактические значения
1	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при темп. 20 ⁰ С, Ом	0,80-1,00
2	Испытание переменным напряжением 3 кВ, частотой 50 Гц в течение 5 мин.	Выдержал
3	Диаметр кабеля/провода, мм	не более 14,40

Кабельное изделие соответствует требованиям ТУ 3551-006-65729249-2014

Испытания произвела контролер _____ Дымова Н.В.

Начальник отдела контроля качества _____ Кирьянов А.В.

Штамп ОТК



Наличие Паспорта качества и сохранность фирменных наклеек при обращении по вопросам качества или количества продукции ОБЯЗАТЕЛЬНО

Кабель (провод) не подлежит перемотке до приемки потребителем по качеству.