

ООО "БРЭКС"

241027, г. Брянск. пер. Камвольный, д. 9, т/ф: (4832) 58-53-28, г. (4832) 58-53-27

EAC

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



на кабельно-проводниковую продукцию

Сертификат соответствия № RU C-RU.ME80.B.00067

Протокол электрических испытаний № 1390

Наименование провод ПуГВ1х6,0 ж/з
бухта 350м Тип Длина 51000 м
Дата испытания 06.05.2019
Испытательное напряжение 2,5 кВ Время испытания 15 мин

Сечения, мм кв	Сопротивление токопроводящей жилы при 20°C, Ом/км	
	ГОСТ (не более)	Фактически
6,0	3,30	3,28

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц выдержал.

Вывод: соответствует требованиям

ГОСТ 31947-2012

Начальник ОТК

ОТК

ТУ3551-007-52875328-2011

Мосин Д.А.

Испытания провёл

БРЭКС

Копылов М.Н.

При обращении по вопросам качества или количества продукции наличие оригинала паспорта качества и сохранность фирменных заделок концов кабеля (провода) обязательно.

Кабель (провод) не подлежит перемотке до приемки представителем потребителя по качеству.