

**АО «Орелсибгазгапарат»**

302008 г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6  
т/ф (4862) 72-37-89, 72-56-30

КОПИЯ ВЕРНА

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

на трубы из полиэтилена для подземных водопроводов ГОСТ 18599-2001(изм.1,2)

Партия № 131	Типоразмер ПЭ 100 SDR 17- 160х9,5 питьевая
Дата изготовления: 03.2021г.	Марка сырья: полиэтилен ПЭ2НТ11-9
Размер партии: 2580 п/м	ТУ 20.16.10-174-00203335-2017(изм.1,2)


Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АВ69.В.00064/20 от 11.09.2020 г.  
Сроки хранения: на открытой площадке (-50°С - +50°С) – не более 6 месяцев;  
на закрытой (-50°С - +50°С) – не более 24 месяцев со дня выпуска.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 18599-2001	Результаты испытаний
1	Внешний вид поверхности	п.5.2.1	Соответствует
2	Номинальный наружный диаметр	160,0-161,0	160,5
3	Толщина стенки, мм	9,5-10,6	9,5-9,8
4	Овальность трубы, мм	3,2	1,0
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	350

Заключение:

Соответствует ГОСТ 18599-2001

Ответственный за  
контроль качества



Дата выдачи

