



АО «Орелсибгазгазприбор»
302008 г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6
т/ф (4862) 72-37-89, 72-56-30



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на трубы из полиэтилена для подземных водопроводов

Партия №: 966	Типоразмер ПЭ 100 SDR 11- 160x14,6 питьевая
Дата изготовления: 10.2021 г.	Марка сырья: полиэтилен ПЭ2НТ11-9
Размер партии: 1200 п/м	ТУ 2243-174-00203335-2007

Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АБ69.В.00064/20 от 11.09.2020 г.
Сроки хранения: на открытой площадке (-50°С - +50°С) – не более 6 месяцев;
на закрытой (-50°С - +50°С) – не более 24 месяцев со дня выпуска.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 18599-2001	Результаты испытаний
1	Внешний вид поверхности	п.5.2.1	Соответствует
2	Номинальный наружный диаметр	160-161	160,5
3	Толщина стенки, мм	14,6-16,2	14,6-15,1
4	Овальность трубы, мм	3,2	1,6
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	350

Заключение:

Соответствует ГОСТ 18599-2001

Ответственный за
контроль качества

Дата выдачи

